

Attestato di conformità ai requisiti del D.M. Conto termico 2.0 - 16.02.2016

Tipo di apparecchio:	Caldaia per combustibile solido con alimentazione automatica.
Marchio commerciale:	Giolami S.r.l Via Roma, 12 00060 Sant'Oreste (RM) – Italy
Tipo:	BIOMATIC
Modelli:	BIOMATIC 34
Norme applicate:	EN 303-5:2012 D.M. Conto termico 2.0 – 16.02.2016
Potenza nominale:	30,2 Kw
Combustibile utilizzato:	Pellet, cfr. UNI EN ISO 17225-2

Sintesi dei risultati:

		Valore Misurato Potenza nominale rif. A 13%O ₂	D.M. Conto termico 2.0 – 16.02.2016
Rendimento ¹⁾	(%)	90,1	>88,5
CO	(mg/Nm ³)	17	< 250
Particolato primario	(mg/Nm ³)	8,9	< 10
Ce coefficiente premiante rif. alle emissioni di particolato primario			1,5

1) $>87+\log(P_n)$

Confermiamo che i valori sopraindicati corrispondono a quelli riportati nel:

Rapporto di prova n°:

CS17-0014003-01


Emesso da

IMQ PRIMACONTROL S.R.L
I - 31020 Zoppè - San Vendemiano (TV)
Via dell'industria, 55

Questo attestato di conformità è il risultato delle prove effettuate sul campione di prodotto presentato, seguendo le prescrizioni delle corrispondenti norme specifiche. Esso non implica un giudizio sull'intera produzione.

31/05/2018

Data


GIROLAMI S.r.l.
P.I. e P.S. n° 13523291006
L'Amministratore Unico
Gino Girolami