

Attestato di conformità ai requisiti del D.M. Conto termico 2.0 - 16.02.2016

Tipo di apparecchio:	Stufa a pellet.
Marchio commerciale:	Giolami S.r.l Via Roma, 12 00060 Sant'Oreste (RM) – Italy
Tipo:	A-001263_18
Modelli:	FURNI
Norme applicate:	EN 14785:2006 D.M. Conto termico 2.0 – 16.02.2016
Potenza nominale:	17,2 kW
Combustibile utilizzato:	Pellet, cfr. UNI EN ISO 17225-2

Sintesi dei risultati:

	Valore Misurato Potenza nominale rif. A 13%O ₂	D.M. Conto termico 2.0 – 16.02.2016
Rendimento (%)	95,1	>85
CO (mg/Nm ³)	47	< 360
Particolato primario (mg/Nm ³)	9	< 15
Ce coefficiente premiante rif. alle emissioni di particolato primario		1,5

Confermiamo che i valori sopraindicati corrispondono a quelli riportati nel:

Rapporto di prova n°:

CS18-0028800-01

Emesso da

IMQ PRIMACONTROL S.R.L
I - 31020 Zoppè - San Vendemiano (TV)
Via dell'industria, 55

Questo attestato di conformità è il risultato delle prove effettuate sul campione di prodotto presentato, seguendo le prescrizioni delle corrispondenti norme specifiche. Esso non implica un giudizio sull'intera produzione.

19/09/2018

Data


GIROLAMI S.r.l.
P.I. 13523291006
L'Amministratore Unico
Gino Girolami